


Bon à savoir : écoulement des eaux raccordées au tout à l'égout




En cas de difficulté d'écoulement des eaux usées et/ou pluviales (dans les habitations où les eaux pluviales sont raccordées au tout à l'égout), généralement, cela peut provenir du regard siphon situé en limite de propriété, sur votre trottoir. Celui-ci pouvant être colmaté.

2 solutions s'offrent à vous !

1^{ère} solution

Soit débouchage par vos soins selon le schéma ci-dessous :



Utilisez un outil avec une extrémité recourbée (genre rasette ou autre) et introduisez le dans le regard sous la cloison de telle manière que vous puissiez manoeuvrer l'outil de gauche à droite et de haut en bas afin d'évacuer le bouchon. Pendant cette opération vous pouvez vous aider d'un jet d'eau. Lorsque le bouchon est évacué, afin de bien rincer la canalisation tirer une chasse d'eau ou vider une baignoire moyennement remplie.

Nota : n'hésitez pas à renouveler cette opération 1 ou 2 fois par an à titre préventif.

2^{ème} solution

Soit vous appelez **Véolia** (prestataire en charge de l'assainissement) au **09 69 36 72 61** qui interviendra dans les plus brefs délais.

Philippe BEAUVOIS

Adjoint délégué aux travaux, à l'urbanisme et à la sécurité